


POŘ.ČÍSLO ZMĚNY	NÁZEV A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUcí ÚKOLU:	NAVRHOVAL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 PASSIVE ARCHITECTURE <i>Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01</i> <i>tel.: +420 774 951 722, mail: betak@passarch.cz</i>
ING. M. BĚŤÁK	ING. J.MATĚJÍČEK	ING. J.MATĚJÍČEK	ING. M. BĚŤÁK	
INVESTOR: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o, Zlín Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín				
NÁZEV AKCE: Chlazení kanceláří ZZSZK v Uherském Brodě PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU				JMÉNO SOUBORU: - MÍSTO STAVBY: UB POČET A4: 1x A4 STUPEŇ: DPS DATUM: 01/2019
NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R 1.1				MĚŘÍTKO: - ČÍSLO VÝKRESU: EL 103

3+N+PE, 50Hz 400/230V TN-C-S



FA101
16A/3/C
IC60H

FA102
10A/1/C
IC60H

FA103
10A/1/C
IC60H

V PROVOZU V ROZVADEČI

X101-1,2,3
RSM4

X102-1
RSM4

X103-1
RSM4

101
M.1.1.101
CKX-J 3x1,5

102
M.1.1.102
CKX-J 3x1,5

103
M.1.1.103
CKX-J 3x1,5

CHL.1.1.101
400V, 5,25kW, 6,84A


CHL.1.1.102
4x(230V, 0,44)

CHL.1.1.103
3x(230V, 0,44)

VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA

VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
PRO M.Č.:2,3, 210, 211, 212

VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
PRO M.Č.:2,9, 213, 214

Datum: 01/2019		Rozvadeč: R 1.1		 PASSIVE ARCHITECTURE Průmyslová zóna 1, 270, Pivovarská 888/17 161 00 Praha 6, tel. 257 300 000, www.passive.cz		Obvod MaR:	Podstředno:	Čís. výkresu: EL103
Změna/Datum:						Obsah stránky: DOPLNĚNÍ SILOVÉHO ROZVADEČE		List: 101