




POŘ.ČÍSLO ZMĚNY	NÁZEV A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUcí ÚKOLU:	NAVRHOVAL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 PASSIVE ARCHITECTURE <i>Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01</i> <i>tel.: +420 774 951 722, mail: betak@passarch.cz</i>	
ING. M. BĚŤÁK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. M. BĚŤÁK		
INVESTOR: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o, Zlín Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín					
NÁZEV AKCE: Chlazení kanceláří ZZSZK ve Zlíně PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU				JMÉNO SOUBORU:	-
				MÍSTO STAVBY:	Zlín
				POČET A4:	1x A4
				STUPEŇ:	DPS
				DATUM:	01/2019
NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS 203				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: EL 103

SEKCE MDO

3+N+PE, 50Hz 400/230V TN-C-S




CHL203.101
230V, 2.75kW, 12.2A

CHL203.102
230V, 2.75kW, 12.2A

VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA
PRO M.Č.: A.2002, A.2003,
A.2004, A.2005, A.2128

VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA
PRO M.Č.: A.2042, A.2043,
A.2046, A.2047, A.2056

V PROVOZU V ROZVADEČI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Datum: 01/2019				Rozvadeč: RMS 203				 PASSIVE ARCHITECTURE Průmyslová zóna 1, 270, Pivovarský dvůr 880/17 160 001 731 831, IČ: 1869 0000, info@passive.cz				Obvod Mgr: Podústředna:				Čís. výkresu: EL103			
Změna/Datum:								Obsah stránky: DOPLNĚNÍ SILOVÉHO ROZVADEČE				List: 101							